

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 19 г.**

Название потребителя ООО УК Восточный Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя п. Кокшакто ул. Ленина дом 12 Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо Бещманько В.Ю

Вычислитель ТС-201-2-2-1-E2 Сер.ном. 150478 Расход под 0.320..80.000 м3/ч Ду 100 мм  
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.320..80.000 м3/ч Ду 100 мм  
 Расход п ротар 10.000 л/мл Ду 20 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
01-09	3.40913	64.8	57.1	446.347	445.445	0.00	0.000	0.902	6.0	4.8	24.00
02-09	3.27372	64.8	57.4	445.815	444.920	0.00	0.000	0.895	6.0	4.9	24.00
03-09	3.21736	64.7	57.6 <	453.518 <	452.394	0.00	0.000	1.124	5.9	4.8	23.78
04-09	3.22253	64.7	57.9	468.138	467.054	0.00	0.000	1.084	5.8	4.8	24.00
05-09	3.23745	64.7	57.9	470.441	469.494	0.00	0.000	0.947	5.9	4.7	24.00
06-09	3.21336	64.8	57.9	470.044	469.222	0.00	0.000	0.822	6.1	4.8	24.00
07-09	3.43916	64.8	57.4	469.322	468.477	0.00	0.000	0.845	6.0	4.8	24.00
08-09	3.48263	64.8	57.3	469.128	468.148	0.00	0.000	0.980	6.1	4.7	24.00
09-09	3.16758	64.8	58.0	469.026	468.007	0.00	0.000	1.019	6.0	4.8	24.00
10-09	2.84863	64.4	57.0 <	385.834 <	385.153	0.00	0.000	0.681	5.2	4.2	19.73
11-09	3.19543	64.8	58.0	468.222	467.208	0.00	0.000	1.014	6.1	4.8	24.00
12-09	3.22377	64.2	57.3	468.936	467.914	0.00	0.000	1.022	6.1	4.8	24.00
13-09	3.06930	62.8	56.3	468.625	467.491	0.00	0.000	1.134	6.1	4.8	24.00
14-09	3.14422	62.8	56.1	468.447	467.343	0.00	0.000	1.104	6.1	4.8	24.00
15-09	3.38585	62.6	55.4	467.495	466.413	0.00	0.000	1.082	6.0	4.7	24.00
16-09	3.18958	62.7	55.9	467.117	466.154	0.00	0.000	0.963	6.0	4.8	24.00
17-09	3.25217	62.7	55.7	466.234	465.306	0.00	0.000	0.928	6.0	4.8	24.00
18-09	3.26618	62.7	55.6	464.978	464.022	0.00	0.000	0.956	5.9	4.8	24.00
19-09	3.24229	62.6	55.6	462.689	461.823	0.00	0.000	0.866	6.0	4.8	24.00
20-09	3.33151	62.6	55.4	460.399	459.529	0.00	0.000	0.870	5.9	4.8	24.00
21-09	3.41885	62.5	55.0	456.427	455.675	0.00	0.000	0.752	5.9	4.8	24.00
22-09	3.70439	62.3	54.0	448.928	448.299	0.00	0.000	0.629	5.9	4.8	24.00
23-09	3.22527	61.0	52.9 <	398.124 <	397.524	0.00	0.000	0.600	5.6	4.7	23.53
24-09	7.26058	60.0	47.0 <	561.349 <	560.380	1.03	0.000	0.969	5.1	4.7	23.31
25-09	13.82412	64.8	51.1	1009.641	1007.177	0.28	0.000	2.464	4.8	4.3	24.00
26-09	13.81208	64.5	51.7	1079.988	1078.652	0.14	0.000	1.336	4.7	4.4	24.00
27-09	13.49116	63.8	51.0	1058.001	1056.904	0.05	0.000	1.097	5.0	4.5	24.00
28-09	13.72352	65.2	52.7	1095.562	1093.212	0.03	0.000	2.350	5.1	4.5	24.00
29-09	13.46629	65.2	53.0	1101.648	1100.624	0.01	0.000	1.024	5.1	4.2	24.00
30-09	12.77112	65.3	53.5 <	1087.642 <	1085.131	0.32	0.000	2.511	4.6	3.9	23.69
<b>Итого</b>	<b>163.50923</b>	<b>64.0'</b>	<b>54.7'</b>	<b>17508.065</b>	<b>17475.095'</b>	<b>1.86</b>	<b>32.970</b>	<b>5.7</b>	<b>4.7</b>	<b>714.04</b>	

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta\_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.  
 720.00ч = 714.04ч + 5.61ч + 0.00ч + 0.32ч + 0.00ч + 0.03ч

T/C Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Tнар [час]
01-10-19 00:00	13273.24413	762806.166	760072.068	344.20	29052.13
01-09-19 00:00	13109.73490	745298.101	742596.973	342.34	28338.09
<b>Итого</b>	<b>163.50923</b>	<b>17508.065</b>	<b>17475.095'</b>	<b>1.86</b>	<b>714.04</b>

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Табл = 720.00ч

Обновление 2.47 13-10-16 10ч НС-В-2.47 / НС-А-2.48 В=01(Н1-Н2)

01-10-19 Подпись

