



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 25.08.2020 по 24.09.2020



Потребитель: УК Восточный

Адрес: Московская обл., г.Звенигород, р-н Восточный, мкр.3, д.4

Договор №: _____ от _____

Характеристики средств измерения: M1min = _____ т/сутки M1max = _____ т/сутки
M2min = _____ т/сутки M2max = _____ т/сутки

Прибор учета: ТЭМ-104 № 1248390 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: _____

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
25.08.2020	71,7	50,6	115,388	92,014	23,375	7,0	5,0	7,698	5,254	2,443	24,00
26.08.2020	71,4	51,0	116,312	92,730	23,582	7,0	5,0	7,728	5,339	2,389	23,99
27.08.2020	69,5	52,1	135,642	108,118	27,524	7,0	5,0	8,753	6,384	2,369	24,00
28.08.2020	70,9	51,0	119,311	95,145	24,166	7,0	5,0	7,860	5,473	2,388	23,99
29.08.2020	71,2	51,0	121,003	96,470	24,533	7,0	5,0	8,008	5,559	2,449	24,00
30.08.2020	70,3	51,3	129,570	103,129	26,441	7,0	5,0	8,458	5,986	2,472	24,00
31.08.2020	70,2	51,6	130,083	103,646	26,437	7,0	5,0	8,475	6,048	2,427	24,00
01.09.2020	71,4	50,8	113,308	90,202	23,106	7,0	5,0	7,528	5,182	2,346	24,00
02.09.2020	70,8	51,1	121,443	96,635	24,808	7,0	5,0	7,992	5,589	2,403	24,00
03.09.2020	70,5	51,7	128,319	102,263	26,056	7,0	5,0	8,402	5,975	2,428	23,99
04.09.2020	70,0	52,0	132,220	105,316	26,904	7,0	5,0	8,600	6,202	2,398	24,00
05.09.2020	71,4	50,3	119,299	94,965	24,335	7,0	5,0	7,926	5,398	2,528	24,00
06.09.2020	70,3	51,2	129,962	103,468	26,494	7,0	5,0	8,493	5,996	2,497	24,00
07.09.2020	71,7	50,9	112,180	89,137	23,043	7,0	5,0	7,486	5,136	2,349	24,00
08.09.2020	70,2	51,9	130,677	104,014	26,663	7,0	5,0	8,519	6,117	2,402	23,99
09.09.2020	70,8	51,7	127,101	101,113	25,987	7,0	5,0	8,357	5,922	2,435	24,00
10.09.2020	70,9	50,8	124,702	99,197	25,505	7,0	5,0	8,224	5,697	2,527	23,99
11.09.2020	70,4	51,0	134,335	106,840	27,495	7,0	5,0	8,784	6,172	2,612	24,00
12.09.2020	69,6	52,1	143,834	114,508	29,326	7,0	5,0	9,289	6,764	2,524	24,00
13.09.2020	69,4	51,4	151,401	120,639	30,762	7,0	5,0	9,744	7,018	2,726	23,99
14.09.2020	70,1	51,5	139,879	111,254	28,625	7,0	5,0	9,102	6,491	2,611	24,00
15.09.2020	69,9	51,9	140,922	112,304	28,618	7,0	5,0	9,147	6,599	2,548	24,00
16.09.2020	70,3	51,8	138,148	109,969	28,179	7,0	5,0	9,020	6,457	2,563	24,00
17.09.2020	70,7	51,1	131,978	106,406	27,571	7,0	5,0	8,806	6,161	2,645	23,99
18.09.2020	70,5	51,2	137,553	109,303	28,250	7,0	5,0	9,008	6,343	2,665	24,00
19.09.2020	71,0	50,6	134,651	106,966	27,685	7,0	5,0	8,888	6,128	2,760	24,00
20.09.2020	69,6	51,0	161,011	127,822	33,189	7,0	5,0	10,403	7,386	3,017	24,00
21.09.2020	69,6	52,2	150,951	120,078	30,874	7,0	5,0	9,750	7,110	2,640	24,00
22.09.2020	69,6	52,1	150,467	119,627	30,840	7,0	5,0	9,717	7,077	2,640	24,00
23.09.2020	69,7	52,2	148,757	118,125	30,631	7,0	5,0	9,628	7,014	2,613	24,00
24.09.2020	69,1	52,3	157,769	126,624	31,145	7,0	5,0	10,107	7,443	2,664	23,99
Итого	70,4	51,4	4130,175	3288,025	842,150	7,0	5,0	269,900	191,421	78,479	743,86

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
25.08.2020 00:00	513963,828	500020,840	11459,065	41811,71
25.09.2020 00:00	518094,003	503308,865	11537,544	42555,56
	4130,175	3288,025	78,479	743,86

Ответственный за учет тепловой энергии: *Арсен*

Представитель обслуживающей организации: *Арсен*

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: 25.09.20 09:56:09

291

