



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 25.08.2019 по 24.09.2019



Потребитель: УК Восточный

Адрес: Московская обл., г.Звенигород, р-н Восточный, мкр.3, д.4

Договор №: _____ от _____

Характеристики средств измерения: M1min = _____ т/сутки M1max = _____ т/сутки
M2min = _____ т/сутки M2max = _____ т/сутки

Прибор учета: ТЭМ-104 № 1248390 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: _____

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mn=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qn=Q1-Q2	
25.08.2019	69,8	51,7	141,753	140,439	1,315	7,0	5,0	9,191	6,612	2,579	23,98
26.08.2019	70,3	51,5	133,179	131,860	1,319	7,0	5,0	8,701	6,182	2,518	23,98
27.08.2019	69,0	52,7	152,551	151,145	1,407	7,0	5,0	9,760	7,263	2,498	23,98
28.08.2019	69,8	51,9	140,913	139,626	1,287	7,0	5,0	9,128	6,600	2,529	23,99
29.08.2019	69,9	52,0	143,055	141,783	1,271	7,0	5,0	9,279	6,707	2,571	23,98
30.08.2019	69,1	52,3	154,715	153,166	1,549	7,0	5,0	9,909	7,308	2,601	23,99
31.08.2019	69,9	52,0	141,408	140,188	1,221	7,0	5,0	9,180	6,635	2,545	23,98
01.09.2019	71,1	50,0	129,739	128,591	1,148	7,0	5,0	8,574	5,834	2,741	23,98
02.09.2019	69,3	52,3	140,503	139,350	1,153	7,0	5,0	9,036	6,628	2,407	23,98
03.09.2019	72,5	66,2	304,556	302,238	2,318	7,0	5,0	20,564	18,616	1,948	23,98
04.09.2019	69,5	51,3	133,233	131,602	1,632	7,0	5,0	8,592	6,165	2,428	23,98
05.09.2019	69,3	52,3	142,198	140,804	1,394	7,0	5,0	9,149	6,709	2,440	23,98
06.09.2019	68,4	53,0	157,958	156,436	1,522	7,0	5,0	10,015	7,573	2,442	23,98
07.09.2019	68,6	52,2	154,954	153,561	1,392	7,0	5,0	9,861	7,303	2,558	23,98
08.09.2019	67,5	53,0	175,899	174,288	1,611	7,0	5,0	10,997	8,425	2,572	23,98
09.09.2019	68,8	52,3	154,816	153,457	1,359	7,0	5,0	9,880	7,315	2,565	23,98
10.09.2019	68,9	52,3	154,005	152,631	1,375	7,0	5,0	9,841	7,270	2,571	23,98
11.09.2019	68,2	53,1	165,984	164,598	1,387	7,0	5,0	10,487	7,966	2,521	23,98
12.09.2019	69,8	51,2	130,929	129,501	1,428	7,0	5,0	8,480	6,033	2,447	23,98
13.09.2019	68,9	52,2	153,273	151,907	1,366	7,0	5,0	9,800	7,217	2,583	23,98
14.09.2019	69,0	52,1	158,749	157,343	1,406	7,0	5,0	10,162	7,459	2,703	23,98
15.09.2019	70,0	50,8	144,983	143,675	1,308	7,0	5,0	9,430	6,630	2,799	23,98
16.09.2019	69,9	51,4	141,810	140,491	1,320	7,0	5,0	9,203	6,562	2,642	23,98
17.09.2019	69,6	51,9	148,769	147,464	1,306	7,0	5,0	9,612	6,968	2,644	23,98
18.09.2019	68,2	53,2	175,337	173,820	1,517	7,0	5,0	11,081	8,429	2,652	23,98
19.09.2019	69,5	51,9	156,284	154,989	1,295	7,0	5,0	10,082	7,312	2,770	23,98
20.09.2019	69,7	51,9	153,228	151,910	1,319	7,0	5,0	9,911	7,169	2,742	23,98
21.09.2019	70,0	51,2	154,024	152,716	1,308	7,0	5,0	10,016	7,095	2,922	23,98
22.09.2019	69,6	51,3	163,299	161,954	1,345	7,0	5,0	10,554	7,549	3,005	23,98
23.09.2019	69,6	46,6	242,529	240,643	1,887	7,0	5,0	15,675	10,078	5,596	23,98
24.09.2019	69,2	45,6	356,429	353,671	2,758	7,0	5,0	22,872	14,438	8,434	23,99
Итого	69,5	52,0	5101,066	5055,845	45,221	7,0	5,0	329,023	240,050	88,974	743,50

Показания счетчиков



Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
25.08.2019 00:00	414006,946	417242,289	9104,236	33038,59
25.09.2019 00:00	419108,012	422298,133	9193,210	33782,09
	5101,066	5055,845	88,974	743,50

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: 25.09.19 09:17:02

291



 25.09.2019