

Название потребителя ООО "ЧК Пустогосский"
 Адрес потребителя г. Тюмень, Сур. Термина Демидова д 10
 Ответственное лицо Крив Д.А.

Абонент
 Телефон 8-926-063-48-60

Вычислитель ТС-200-2-2-1-1 Сер.ном. 141770
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм
 Расход обр 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
25-09	7.7152	66.3	60.3	1284.23	1278.54	0.00	5.69	5.5	3.0	24.00
26-09	7.9727	66.8	60.6	1286.11	1280.46	0.00	5.65	5.6	3.0	24.00
27-09	8.1581	67.4	60.2	1131.71	1126.23	0.00	5.48	5.0	2.4	24.00
28-09	7.8684	67.3	59.2	976.06	972.18	0.00	3.88	5.8	3.5	24.00
29-09	8.4966	72.3	56.3	528.69	526.64	0.00	2.05	5.6	3.3	24.00
30-09	8.7739	70.1	56.7	658.19	655.96	0.00	2.23	5.4	3.2	24.00
01-10	7.2523	65.3	56.6 <	832.14 <	829.76	0.00	2.38	6.1	4.5	19.84
02-10	7.0439	61.4	55.7 <	1237.61 <	1234.65	0.00	2.96	6.7	5.3	22.74
03-10	12.2600	60.2	51.4	1390.22	1386.82	0.00	3.40	6.6	5.2	24.00
04-10	15.8269	59.6	49.2	1514.71	1510.39	0.00	4.32	6.6	5.3	24.00
05-10	15.1225	52.4	42.5	1521.59	1515.88	0.00	5.71	6.6	5.7	24.00
06-10	15.8585	55.4	45.7	1620.90	1614.02	0.00	6.88	6.6	5.4	24.00
07-10	15.6525	56.7	46.3	1503.87	1497.00	0.00	6.87	6.7	5.5	24.00
08-10	15.0394	58.0	47.5	1435.09	1428.27	0.00	6.82	6.7	5.5	24.00
09-10	15.8873	57.6	47.1	1507.55	1500.31	0.00	7.24	6.7	5.5	24.00
10-10	15.8205	60.0	48.9	1417.37	1410.56	0.00	6.81	6.7	5.5	24.00
11-10	15.2137	61.5	49.7	1293.73	1287.37	0.00	6.36	6.6	5.6	24.00
12-10	15.4836	62.2	50.3	1293.44	1286.92	0.00	6.52	6.6	5.6	24.00
13-10	14.9628	60.0	49.5	1417.94	1410.70	0.00	7.24	6.7	5.4	24.00
14-10	14.8553	61.1	49.9	1328.37	1321.43	0.00	6.94	6.6	5.5	24.00
15-10	14.3791	60.8	49.7	1302.91	1295.95	0.00	6.96	6.6	5.5	24.00
16-10	14.2732	61.8	50.3	1238.27	1231.63	0.00	6.64	6.6	5.6	24.00
17-10	13.7593	60.2	49.5	1285.95	1278.97	0.00	6.98	6.6	5.6	24.00
18-10	11.9767	52.6	43.1	1256.71	1248.79	0.00	7.92	6.7	5.8	21.74
19-10	14.0307	61.4	48.6	1091.04	1084.88	0.00	6.16	6.7	5.9	24.00
20-10	14.3638	59.0	47.8	1290.86	1283.89	0.00	6.97	6.7	5.7	24.00
21-10	14.8812	57.8	47.2	1397.71	1390.15	0.00	7.56	6.7	5.6	24.00
22-10	15.0305	57.9	46.8	1352.33	1345.02	0.00	7.31	6.7	5.7	24.00
23-10	16.0145	56.6	46.0	1507.02	1498.91	0.00	8.11	6.7	5.6	24.00
24-10	15.7126	55.2	45.0	1540.49	1532.17	0.00	8.32	6.7	5.6	24.00
Итого	389.6857	60.1'	50.0'	38442.81	38264.45'		178.36	6.4	5.0	712.32

$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{\Delta t_{мин}} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$
 $720.00ч = 712.32ч + 5.41ч + 0.00ч + 2.25ч + 0.00ч + 0.02ч$

T/C Ввод нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Tнар [час]
25-10-18 00:00	22959.0780	2087147.01	2075894.12	31412.15
25-09-18 00:00	22569.3923	2048704.20	2037629.67	30699.83
Итого	389.6857	38442.81	38264.45'	712.32

- Расшифровка ошибок:
- (<) параметр < min
 - (>) параметр > max
 - (X) обрыв датчика
 - (T) delta_t < min
 - (R) перезапуск
 - (C) коррекц. часов
 - (#) электропитание

Табл = 720.00ч
 Обновление 2.51 05-09-14 15ч НС-Н-2.49 / НС-А-2.48 Q=51(Н1-Н2)

26-10-18 Подпись

