

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 17 г.**

Название потребителя ООО УК "Восточный"
 Адрес потребителя г.Тольятти, б-р Генерала Демурова, д.10
 Ответственное лицо Крив Д.А.

Абонент _____
 Телефон 8926-063-49-60

Вычислитель ТС-200-2-2-1-1 Сер.ном. 141770
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм
 Расход обр 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
26-12	24.4031	62.8	52.7	2413.37	2406.70	0.00	6.67	6.6	4.8	24.00
27-12	20.8081	62.9	52.9	2080.21	2073.72	0.00	6.49	6.8	4.7	24.00
28-12	21.4318	63.3	53.1	2108.28	2101.47	0.00	6.81	6.8	4.8	24.00
29-12	21.2129	62.1	52.2	2155.03	2148.04	0.00	6.99	6.7	4.8	24.00
30-12	20.7029	61.8	51.9	2087.50	2080.54	0.00	6.96	6.8	4.7	24.00
31-12	21.7530	61.6	51.5	2140.03	2133.11	0.00	6.92	6.7	4.8	24.00
01-01	21.1364	62.7	52.8	2133.96	2127.18	0.00	6.78	6.8	4.8	24.00
02-01	22.0027	63.9	53.6	2141.39	2134.63	0.00	6.76	6.8	4.8	24.00
03-01	21.0227	64.5	54.2	2050.52	2043.80	0.00	6.72	6.8	4.8	24.00
04-01	20.8222	63.0	53.1	2091.74	2084.86	0.00	6.88	6.8	4.8	24.00
05-01	19.2453	56.0	47.7	2310.16	2302.70	0.00	7.46	7.3	5.7	23.61
06-01	22.4012	61.8	52.0	2289.74	2281.59	0.00	8.15	8.4	6.5	24.00
07-01	21.5542	64.9	54.0	1975.40	1968.03	0.00	7.37	7.7	5.6	24.00
08-01	26.0909	65.9	53.8	2144.67	2137.47	0.00	7.20	7.0	5.0	24.00
09-01	26.7807	78.3	50.1	949.02	945.31	0.00	3.71	7.6	5.0	24.00
10-01	26.2368	78.6	50.0	917.59	914.18	0.00	3.41	7.4	4.8	24.00
11-01	26.7033	77.4	50.6	993.64	990.05	0.00	3.59	7.4	4.8	24.00
12-01	29.6084	76.2	52.4	1242.07	1237.91	0.00	4.16	7.6	5.0	24.00
13-01	31.1863	76.5	52.9	1319.21	1315.07	0.00	4.14	7.4	4.8	24.00
14-01	31.5817	75.7	53.5	1422.85	1418.68	0.00	4.17	7.1	4.6	24.00
15-01	28.0523	75.4	51.8	1187.77	1184.09	0.00	3.68	7.2	4.7	24.00
16-01	30.2676	71.7	53.7	1674.53	1669.99	0.00	4.54	7.3	4.9	24.00
17-01	31.4505	69.1	54.7	2191.26	2185.83	0.00	5.43	7.0	5.0	24.00
18-01	31.8186	66.6	56.0	3003.19	2995.76	0.00	7.43	6.1	4.8	24.00
19-01	30.7682	71.3	54.7	1857.36	1852.02	0.00	5.34	6.9	4.7	24.00
20-01	33.3788	67.7	56.6	3008.07	3000.50	0.00	7.57	6.3	4.9	24.00
21-01	30.6623	74.3	54.0	1511.56	1507.03	0.00	4.53	7.2	4.8	24.00
22-01	32.7321	73.0	56.1	1944.93	1939.46	0.00	5.47	7.0	4.8	24.00
23-01	34.6951	81.9	56.1	1347.13	1343.23	0.00	3.90	7.5	5.0	24.00
24-01	33.5079	83.2	54.9	1182.03	1178.62	0.00	3.41	7.4	4.9	24.00
Итого	794.0180	67.5'	53.4'	55874.21	55701.57'		172.64	7.1	4.9	719.61

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t_смин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 720.00ч = 719.61ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.39ч + 0.00ч + 0.00ч

T/C Ввод нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Tнар [час]
25-01-18 00:00	19724.8586	1774406.75	1764291.35	25678.78
26-12-17 00:00	18930.8406	1718532.54	1708589.78	24959.17
Итого	794.0180	55874.21	55701.57'	719.61

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц.часов
 (#) электропитание

Тощ = 720.00ч

