

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 18 г.**

Название потребителя ООО УК "Восточный"  
 Адрес потребителя г. Тюлькино, Демидово 10-й бар,  
 Ответственное лицо Ирбв Д.А.

Абонент  
 Телефон 9260634860

Вычислитель ТС-200-2-2-1-1 Сер.ном. 141770  
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм  
 Расход обр 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм

Дата	Отп [Гкал]	тпод [°C]	тобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Тнар [час]	
25-04	T 14.9268	61.0	52.6	1790.94	1784.55	0.00	6.39	8.8	6.6	23.04
26-04	16.1504	68.5	56.8	1386.72	1381.92	0.00	4.80	8.2	5.7	24.00
27-04	13.1378	68.0	56.9	1187.39	1183.23	0.00	4.16	8.1	5.6	24.00
28-04	T 7.1750	65.6	56.1	750.88	748.26	0.00	2.62	8.6	5.9	23.99
29-04	5.5577	67.6	60.6	798.10	795.30	0.00	2.80	7.9	6.1	16.57
30-04	7.6930	69.3	61.3	954.92	951.55	0.00	3.37	8.6	5.9	24.00
01-05	7.4403	68.9	61.6	1016.10	1012.43	0.00	3.67	8.9	6.3	24.00
02-05	7.6475	67.9	61.0	1124.32	1120.12	0.00	4.20	9.1	6.5	24.00
03-05	6.9324	66.0	59.0	993.08	989.32	0.00	3.76	9.0	6.4	24.00
04-05	7.2570	67.2	59.3	912.06	908.61	0.00	3.45	9.0	6.4	24.00
05-05	7.3361	69.2	60.1	807.65	804.62	0.00	3.03	8.5	5.9	24.00
06-05	7.5790	67.6	60.5	1061.67	1057.71	0.00	3.96	7.8	5.2	24.00
07-05	7.2400	67.6	61.2	1123.65	1119.40	0.00	4.25	8.3	5.7	24.00
08-05	7.1834	68.2	61.5	1067.22	1063.21	0.00	4.01	8.9	6.3	24.00
09-05	7.3676	68.1	61.1	1055.50	1051.46	0.00	4.04	8.9	6.3	24.00
10-05	7.5353	68.6	60.5	927.30	923.73	0.00	3.57	9.0	6.3	24.00
11-05	7.3986	68.2	61.1	1045.08	1041.08	0.00	4.00	9.0	6.3	24.00
12-05	7.4266	67.8	61.9	1258.45	1253.57	0.00	4.88	9.1	6.5	24.00
13-05	7.5631	69.6	59.0	713.83	711.09	0.00	2.74	9.0	6.3	24.00
14-05	7.3326	68.0	61.2	1083.08	1078.90	0.00	4.18	9.3	6.6	24.00
15-05	6.9902	66.9	61.1	1207.95	1203.21	0.00	4.74	8.9	6.3	24.00
16-05	7.1090	66.4	60.4	1182.39	1177.71	0.00	4.68	9.1	6.5	24.00
17-05	6.9409	68.3	59.9	827.27	824.00	0.00	3.27	8.9	6.2	24.00
18-05	6.4499	65.7	61.1	1400.08	1394.47	0.00	5.61	8.3	6.0	# 21.76
19-05	7.2495	68.6	60.3	876.39	872.90	0.00	3.49	8.8	6.1	24.00
20-05	7.6187	68.3	60.2	937.31	933.57	0.00	3.74	8.8	6.1	24.00
21-05	7.5200	68.2	61.8	1185.08	1180.27	0.00	4.81	9.0	6.4	24.00
22-05	7.2756	67.3	62.0	1357.46	1351.98	0.00	5.48	8.8	6.3	24.00
23-05	6.9616	66.1	60.3	1203.32	1198.39	0.00	4.93	8.7	6.1	24.00
24-05	7.2434	66.8	61.6	1393.29	1387.56	0.00	5.73	9.2	6.6	24.00
Итого	239.2390	67.4'	60.0'	32628.48	32504.12'		124.36	8.8	6.2	709.36

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta\_тсмин + Тэл.лит + Тпроч.ав.  
 720.00ч = 709.36ч + 9.65ч + 0.00ч + 0.96ч + 0.00ч + 0.03ч

Т/С Ввод нарастающим итогом	Отп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Тнар [час]
25-05-18 00:00	21808.9666	1953027.43	1942333.36	28113.42
25-04-18 00:00	21569.7276	1920398.95	1909829.24	27404.06
Итого	239.2390	32628.48	32504.12'	709.36

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц.часов  
 (#) электропитание

Табл = 720.00ч

28-05-18

