В дело -

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Номер теплосчётчика: 1248390
Номер абонента: ООО "УК"Восточный"
Адрес установки: г. Звенигород, район Восточный, микрорайон 3, д.4
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 25.04.2018 по 24.05.2018

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т M1	Масса, т M2	M1-M2 -	M1-M2 +	Температура, °С t1	Температура, °С t2	Давление, МПа P1	Давление, МПа P2	Время наработки Тнар, ч
25.04	5,556	278,4	278,3	---	0,1	68,09	48,22	0,90	0,50	24,00
26.04	5,698	273,6	272,8	---	0,8	68,22	47,47	0,90	0,50	24,00
27.04	5,624	248,6	248,6	---	0,0	69,52	46,98	0,90	0,50	24,00
28.04	5,808	272,9	272,6	---	0,3	68,45	47,25	0,90	0,50	24,00
29.04	5,196	279,4	278,0	---	1,4	68,24	49,73	0,90	0,50	24,00
30.04	3,966	327,4	325,0	---	2,4	63,66	51,62	0,90	0,50	24,00
01.05	2,536	296,2	293,3	---	2,9	63,29	54,82	0,90	0,50	24,00
Итого:	34,38	1976,4	1968,5	0,0	7,9	66,91	49,59	0,90	0,50	168,00
02.05	2,687	305,4	302,1	---	3,2	62,47	53,75	0,90	0,50	24,00
03.05	2,575	267,4	263,9	---	3,5	65,45	55,91	0,90	0,50	24,00
04.05	2,557	168,5	166,2	---	2,3	69,12	54,02	0,90	0,50	24,00
05.05	2,585	219,6	216,9	---	2,6	66,48	54,78	0,90	0,50	24,00
06.05	2,600	276,2	273,2	---	3,0	62,95	53,63	0,90	0,50	24,00
07.05	2,584	223,2	219,9	---	3,3	65,89	54,39	0,90	0,50	24,00
08.05	2,586	162,8	160,3	---	2,5	69,49	53,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,17	1623,1	1602,5	0,0	20,6	65,45	54,34	0,90	0,50	168,00
09.05	2,691	200,0	197,3	---	2,8	67,93	54,57	0,90	0,50	24,00
10.05	2,627	178,2	175,5	---	2,7	69,24	54,58	0,90	0,50	24,00
11.05	2,612	180,4	178,0	---	2,4	68,71	54,31	0,90	0,50	24,00
12.05	2,662	220,1	217,4	---	2,7	67,34	55,33	0,90	0,50	24,00
13.05	2,774	234,6	231,6	---	3,0	66,82	55,08	0,90	0,50	24,00
14.05	2,615	179,8	177,3	---	2,4	68,83	54,37	0,90	0,50	24,00
15.05	2,493	136,0	133,9	---	2,1	70,99	52,74	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,47	1329,1	1311,0	0,0	18,1	68,35	54,54	0,90	0,50	168,00
16.05	2,627	171,1	168,7	---	2,4	68,50	53,22	0,90	0,50	24,00
17.05	2,552	224,4	221,5	---	2,9	66,35	55,06	0,90	0,50	24,00
18.05	2,510	153,2	151,4	---	1,8	69,76	53,46	0,90	0,50	24,00
19.05	2,566	144,8	143,4	---	1,4	70,44	52,81	0,90	0,50	24,00
20.05	2,744	214,1	213,0	---	1,2	67,17	54,43	0,90	0,50	24,00
21.05	2,645	214,8	214,3	---	0,5	66,92	54,69	0,90	0,50	24,00
22.05	2,595	177,9	177,6	---	0,3	68,58	54,07	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,24	1300,2	1289,8	0,0	10,5	68,02	54,08	0,90	0,50	168,00
23.05	2,587	136,5	136,5	---	0,0	71,12	52,26	0,90	0,50	24,00
24.05	2,593	180,0	181,1	1,0	---	68,29	53,98	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	5,18	316,5	317,6	1,0	0,0	69,51	53,24	0,90	0,50	48,00
Итого:	94,45	6545,4	6489,4	1,0	57,0	67,19	52,83	0,90	0,50	720,0
						dT=	14,36			

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	720,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 94,45	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 24.04.2018	На 24:00 24.05.2018	Результат за период	На 11:00 25.05.2018
Количество теплоты, Гкал	6933,03	7027,48	94,45	7028,58
Расход теплоносителя M1, т	314562,0	321107,4	6545,4	321195,5
Расход теплоносителя M2, т	305060,9	311550,2	6489,4	311639,0
Время наработки, ч	22156,2	22876,2	720,0	22887,6
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			0,0	

Представитель абонента ____________ Представитель теплосети ____________

TSTAT v4.78