

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 19 г.**

Название потребителя ООО УК "Восточный"
 Адрес потребителя г. Полцаныко д-р Генерала Ремезова г. 10
 Ответственное лицо Григоренко А.П.

Абонент
 Телефон 8-926-063-49-60

Вычислитель ТС-200-2-2-1-1 Сер.ном. 141770
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм
 Расход обр 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Ввод [тонн]	Гобр [тонн]	Ввод-Гобр [тонн]	tпод [ат]	tобр [ат]	Tнар [час]	
25-11	25.3181	64.3	53.0	2251.99	2242.44	0.00	9.55	7.8	5.9	24.00
26-11	24.7487	62.8	52.0	2286.78	2277.01	0.00	9.77	7.8	5.9	24.00
27-11	21.2360	59.6	49.8	2179.14	2169.64	0.00	9.50	7.9	5.8	24.00
28-11	20.2086	57.1	47.9	2187.43	2177.65	0.00	9.78	8.0	5.9	24.00
29-11	18.5384	58.3	49.1	2027.21	2017.97	0.00	9.24	8.1	6.0	24.00
30-11	18.1939	57.3	48.3	2014.16	2004.94	0.00	9.22	8.2	6.0	24.00
01-12	21.4717	57.9	48.1	2206.30	2196.21	0.00	10.09	8.0	6.0	24.00
02-12	24.4036	71.0	53.4	1393.00	1386.55	0.00	6.45	8.1	5.6	24.00
03-12	22.5714	66.8	54.1	1779.41	1771.12	0.00	8.29	7.7	5.3	24.00
04-12	22.4596	67.3	54.1	1694.70	1686.63	0.00	8.07	7.7	5.2	24.00
05-12	20.3082	66.2	54.9	1805.35	1796.54	0.00	8.81	7.5	5.1	24.00
06-12	19.3302	63.9	54.0	1941.84	1932.48	0.00	9.36	7.4	5.1	24.00
07-12	20.0529	64.4	54.1	1953.58	1943.99	0.00	9.59	7.4	5.1	24.00
08-12	20.1281	62.8	52.7	1973.38	1963.58	0.00	9.80	7.4	5.1	24.00
09-12	18.6640	65.4	55.5	1885.32	1875.54	0.00	9.78	7.5	5.1	24.00
10-12	18.0428	65.2	54.6	1700.28	1691.11	0.00	9.17	7.5	5.1	24.00
11-12	18.5123	63.1	53.6	1931.23	1920.66	0.00	10.57	7.4	5.1	24.00
12-12	19.0887	63.6	53.8	1948.26	1937.48	0.00	10.78	7.4	5.1	24.00
13-12	18.9834	64.0	53.6	1813.34	1803.20	0.00	10.14	7.5	5.1	24.00
14-12	19.4728	63.4	53.6	1981.61	1970.51	0.00	11.10	7.9	5.6	24.00
15-12	20.1080	62.8	52.8	2001.23	1990.02	0.00	11.21	7.8	5.6	24.00
16-12	18.7065	63.5	53.4	1854.62	1844.14	0.00	10.48	8.3	5.9	24.00
17-12	18.4360	64.3	54.7	1917.12	1906.13	0.00	10.99	8.4	6.0	24.00
18-12	18.1747	65.1	54.8	1775.62	1765.34	0.00	10.28	8.6	6.2	24.00
19-12	17.3369	64.6	55.4	1870.74	1859.76	0.00	10.98	8.7	5.8	24.00
20-12	18.9609	63.2	53.6	1977.18	1965.87	0.00	11.31	8.1	5.8	24.00
21-12	19.5423	64.3	54.3	1961.67	1950.41	0.00	11.26	8.7	5.9	24.00
22-12	18.7498	64.0	53.6	1798.76	1788.32	0.00	10.44	8.4	6.0	24.00
23-12	16.7234	64.7	55.7	1858.79	1847.78	0.00	11.01	9.1	6.7	24.00
24-12	16.0940	64.3	55.5	1823.56	1812.70	0.00	10.86	8.4	5.9	24.00
Итого	594.5659	63.2'	53.1'	57793.60	57495.72'		297.88	7.9	5.6	720.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

T/C Ввод нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Ввод [тонн]	Гобр [тонн]	Tнар [час]
25-12-19 00:00	29862.1019	2805178.12	2789876.86	41275.69
25-11-19 00:00	29267.5360	2747384.52	2732381.14	40555.69
Итого	594.5659	57793.60	57495.72'	720.00

- Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч

25-12-19 Подпись

