

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 18 г.**

Название потребителя ООО УК "Восточный"
 Адрес потребителя г. Тюмень, б-р Тасерана Делихова д10
 Ответственное лицо Крив Д.А.

Абонент
 Телефон 8-926-063-49-60

Вычислитель ТС-200-2-2-1-1 Сер.ном. 141770
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм
 Расход обр 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
25-07	6.6721	69.7	58.5	594.24	592.03	0.00	2.21	8.9	6.2	24.00
26-07	6.6621	67.2	59.8	905.99	902.61	0.00	3.38	8.8	6.1	24.00
27-07	6.5406	68.8	59.5	702.72	700.09	0.00	2.63	9.0	6.3	24.00
28-07	6.4722	68.6	59.3	698.40	695.78	0.00	2.62	8.8	6.1	24.00
29-07	6.6596	68.0	59.5	777.12	774.20	0.00	2.92	8.9	6.2	24.00
30-07	6.6267	67.7	59.8	837.73	834.61	0.00	3.12	8.9	6.2	24.00
31-07	6.7870	67.2	59.6	893.58	890.21	0.00	3.37	8.7	6.0	24.00
01-08 T	0.4823	59.4	55.4 <	120.23 <	119.78	0.00	0.45	4.9	3.8	1.82
02-08	-	26.2	25.1 <	- <	-	-	-	1.8	1.7	0.00
03-08	-	24.4	23.4 <	- <	-	-	-	1.4	1.3	0.00
04-08	-	23.3	22.4 <	- <	-	-	-	1.2	1.1	0.00
05-08	-	22.6	21.7 <	- <	-	-	-	0.9	0.9	0.00
06-08	-	22.2	21.3 <	- <	-	-	-	0.5 <	0.5	0.00
07-08 T	-	21.9	21.1 <	- <	-	-	-	0.1 <	0.1	0.00
08-08	-	21.1	20.3 <	- <	-	-	-	0.2	0.1	0.00
09-08	-	20.5	19.7 <	- <	-	-	-	0.2	0.1	0.00
10-08	-	20.1	19.3 <	- <	-	-	-	0.3	0.2	0.00
11-08	-	20.1	19.3 <	- <	-	-	-	0.3	0.2	0.00
12-08	-	20.1	19.3 <	- <	-	-	-	0.3	0.3	0.00
13-08	-	20.0	19.2 <	- <	-	-	-	0.3	0.3	0.00
14-08 T	0.0143	27.2	22.6 <	3.12 <	3.10	0.00	0.02	2.3	1.5	0.05
15-08 T	4.3694	66.5	59.6	634.51	631.75	0.00	2.76	7.6	5.2	13.46
16-08	7.0357	67.8	59.7	869.13	865.26	0.00	3.87	6.2	3.5	24.00
17-08	6.9389	68.3	59.7	806.66	803.05	0.00	3.61	6.1	3.4	24.00
18-08	6.9496	68.4	59.6	791.32	787.84	0.00	3.48	5.9	3.3	24.00
19-08	7.1321	67.1	59.7	972.60	968.35	0.00	4.25	6.0	3.4	24.00
20-08	6.9855	68.0	59.6	827.84	824.15	0.00	3.69	6.1	3.4	24.00
21-08	6.7613	67.6	59.4	824.20	820.53	0.00	3.67	6.0	3.3	24.00
22-08 T	5.2458	61.3	55.4	892.41	888.34	0.00	4.07 >	6.4	3.9	17.42
23-08	7.3149	67.5	59.7	933.27	929.43	0.00	3.84	5.7	3.1	24.00
24-08 T	6.9266	65.9	60.2	1213.09	1208.40	0.00	4.69	5.6	3.1	23.94
Итого	112.5767	67.2'	59.4'	14298.16	14239.51'		58.65	4.5	2.9	392.69

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_тмин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 744:00ч = 392.69ч + 319.24ч + 0.00ч + 32.00ч + 0.00ч + 0.07ч

T/C Ввод нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Tнар [час]
25-08-18 00:00	22347.1955	2022531.15	2011568.03	29960.56
25-07-18 00:00	22234.6188	2008232.99	1997328.52	29567.87
Итого	112.5767	14298.16	14239.51'	392.69

- Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц.часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч

Обновление 2.91 08-09-14 15ч ИС-М-2.49 / ИС-А-2.48 Q=61(H1-H2)

27-08-18 Подпись

