

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 06 мес 18 г.**

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО "УК Топоский"
г. Тольятти, Вар. Телерада, Пушкина 10
Крив. Д. А.

Абонент
Телефон **8926-063-49-60**

Вычислитель ТС-200-2-2-1-1 Сер.ном. 141770
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм
Расход обо 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	tпод [ат]	tобр [ат]	Tнар [час]	
25-06	6.9538	69.1	59.7	734.71	732.24	0.00	2.47	9.3	6.6	24.00
26-06	6.7138	69.3	58.2	606.39	604.34	0.00	2.05	9.1	6.3	24.00
27-06	6.7453	68.6	58.9	698.78	696.41	0.00	2.37	9.0	6.3	24.00
28-06	6.7790	68.4	59.3	747.56	744.97	0.00	2.59	9.1	6.4	23.99
29-06	6.7903	68.8	60.1	783.39	780.71	0.00	2.68	9.3	6.6	24.00
30-06	6.7119	69.6	57.8	566.29	564.30	0.00	1.99	9.2	6.4	24.00
01-07	6.9953	68.1	58.4	721.33	718.85	0.00	2.48	9.1	6.4	24.00
02-07	6.8468	68.0	59.4	793.38	790.65	0.00	2.73	9.1	6.4	24.00
03-07	6.8329	68.2	60.0	832.39	829.55	0.00	2.84	9.1	6.4	24.00
04-07	6.9636	68.8	58.9	706.85	704.40	0.00	2.45	9.1	6.4	24.00
05-07	7.1061	70.2	58.9	626.61	624.31	0.00	2.30	9.6	6.9	24.00
06-07	6.8685	69.6	58.3	606.07	603.98	0.00	2.09	9.1	6.3	24.00
07-07	7.0715	68.6	60.1	836.08	833.19	0.00	2.89	9.1	6.4	24.00
08-07	7.0617	69.2	58.1	639.55	637.31	0.00	2.24	8.9	6.2	24.00
09-07	6.9048	68.6	59.2	739.84	737.25	0.00	2.59	9.1	6.4	24.00
10-07	6.5710	66.6	58.7	834.99	832.09	0.00	2.90	8.8	6.1	23.69
11-07	7.0157	68.3	59.9	837.05	834.12	0.00	2.93	8.9	6.3	24.00
12-07	6.6865	67.3	60.2	941.24	937.93	0.00	3.31	8.9	6.2	24.00
13-07	6.7284	68.4	59.3	739.87	737.25	0.00	2.62	8.8	6.1	24.00
14-07	6.6542	68.8	59.7	735.02	732.43	0.00	2.59	8.9	6.2	24.00
15-07	6.7103	67.8	58.8	752.02	749.35	0.00	2.67	8.7	6.0	24.00
16-07	6.6343	68.0	59.1	742.40	739.74	0.00	2.66	9.0	6.3	24.00
17-07	6.5160	69.1	58.9	642.17	639.85	0.00	2.32	8.8	6.1	24.00
18-07	6.4889	68.8	59.7	705.62	703.07	0.00	2.55	9.1	6.3	24.00
19-07	6.5174	68.3	59.7	766.41	763.65	0.00	2.76	8.9	6.2	24.00
20-07	6.4957	67.5	59.8	844.12	841.03	0.00	3.09	9.0	6.3	24.00
21-07	6.4086	71.1	57.6	474.70	472.91	0.00	1.79	9.0	6.3	24.00
22-07	6.5558	67.7	59.3	780.06	777.18	0.00	2.88	9.0	6.2	24.00
23-07	6.7114	68.5	59.6	750.76	748.02	0.00	2.74	8.9	6.2	24.00
24-07	6.7830	68.2	59.5	775.54	772.68	0.00	2.86	8.9	6.2	24.00
Итого	202.8225	68.5'	59.3'	21961.19	21883.76'	77.43	9.0	6.3	719.68	

$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{\Delta t_{кмин}} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$
 $720.00ч = 719.68ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.31ч + 0.00ч + 0.01ч$

T/C Ввод нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Tнар [час]
25-07-18 00:00	22234.6188	2008232.99	1997328.52	29567.87
25-06-18 00:00	22031.7963	1986271.80	1975444.76	28848.19
Итого	202.8225	21961.19	21883.76'	719.68

- Расшифровка ошибок:
- (<) параметр < min
 - (>) параметр > max
 - (X) обрыв датчика
 - (T) delta t < min
 - (R) перезапуск
 - (C) коррекция часов
 - (#) электропитание

